


PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE




POZNÁMKY

- ULOŽENÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN DLE ČSN EN 1610
- PRO OBSYP A LOŽE POTRUBÍ MŮŽE BÝT POUŽIT ŠTĚRKOPÍSEK, PÍSEK, STEJNOZRNÝ ŠTĚRK NEBO PŮVODNÍ VHODNÁ ZEMINA Z VÝKOPU DO MAX. ZRNITOSTI U POTRUBÍ DO DN 200 - 22 MM, OD DN 250 - 40 MM
- MATERIÁLY POUŽITÉ V ÚČINNÉ VRSTVĚ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE POTRUBÍ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- KRYCÍ OBSYP BUDE PROVEDEN V TLOUŠŤCE DLE POŽADAVKU VÝROBCE POUŽITÉHO POTRUBÍ
- OBSYP MÁ ZAJIŠTOVAT DOSTATEČNOU POSTRANNÍ PODPORU PRO POTRUBÍ, A PROTO JE JEJ TŘEBA DOSTATEČNĚ ZHUTNIT. POŽADAVKY NA ZÁSYPOVÝ MATERIÁL A JEHO ZHUTNĚNÍ ZÁVISÍ NA TOM, ZDA SE VEDENÍ NACHÁZÍ POD ZPEVNĚNOU NEBO VOLNOU PLOCHOU
- MIN. VÝŠKA KRYTÍ POTRUBÍ 1,0 M, PŘI KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE PAK 1,5 M
- ŠÍŘKA VÝKOPU DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM. ŠÍŘKOU VÝKOPU SE ROZUMÍ VZDÁLENOST STĚN VÝKOPŮ NEBO PAŽENÍ MĚŘENÁ VE VÝŠCE VRCHOLU POTRUBÍ
- RÝHA VÝKOU V SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3 M A V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5 M PAŽENÁ. V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE PROVEDENO PAŽENÍ OD HLOUBKY 0,7 M
- PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA NA KAŽDOU STRANU O 0,1 M
- NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPŮ SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0,8 M DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB.
- NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE RÝHY :
 - HLOUBKA OD 1,00 M DO 1,75 M = ŠÍŘKA 0,80M
 - HLOUBKA OD 1,75 M DO 4,00 M = ŠÍŘKA 0,90 M
 - HLOUBKA NAD 4,00 M = ŠÍŘKA 1,00 M
- NEJMENŠÍ ŠÍŘKA PAŽENÉ RÝHY V ZÁVISLOSTI NA JMENOVITÉ SVĚTLOSTI :
 - POTRUBÍ DO D 225 - D + 0,40 M
 - POTRUBÍ OD D 225 DO D 350 - D + 0,50

- DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO POTŘEBY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

$\pm 0,000 = 216,850 \text{ m. n. m.}$

VYPRACOVAL: ING. MARTIN PEKAŘ		KONTROLOVAL: ING. MICHAL JEMELKA		<div>  </div>	
STAVEBNÍK: ZBYTOVSKÁ LENKA MGR., Č. P. 37, 751 21 GRYMŮV ANDRLÍK PETR, DVOŘÁKOVA 2648/55, 750 02 PŘEROV					
MĚSTSKÝ ÚŘAD: PŘEROV		KRAJ: OLOMOUCKÝ			
AKCE: NOVOSTAVBA RD - GRYMŮV - P. Č. 38/10 VÝKRES: PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE				MĚŘÍTKO: 1:25	DATUM: 05. 2020
				VÝKRES Č.: D.1.4.10	PARÉ: