


PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍPOJKY VODOVODU




POZNÁMKY

- PRO OBSYP A LOŽE POTRUBÍ MŮŽE BÝT POUŽIT ŠTERKOPÍSEK, PÍSEK, STEJNOZRNÝ ŠTĚRK NEBO PŮVODNÍ VHODNÁ ZEMINA Z VÝKOPU DO MAX. ZRNITOSTI 20 MM.
- MATERIÁLY POUŽITÉ V ÚČINNÉ VRSTVĚ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE POTRUBÍ A PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- KRYCÍ OBSYP BUDE PROVEDEN V TLOUŠTČE DLE POŽADAVKU VÝROBCE POUŽITÉHO POTRUBÍ
- OBSYP MÁ ZAJIŠTOVAT DOSTATEČNOU POSTRANNÍ PODPORU PRO POTRUBÍ, A PROTO JE JEJ TŘEBA DOSTATEČNĚ ZHUTNIT. POŽADAVKY NA ZÁSYP OVÝ MATERIÁL A JEHO ZHUTNĚNÍ ZÁVISÍ NA TOM, ZDA SE VEDENÍ NACHÁZÍ POD ZPEVNĚNOU NEBO VOLNOU PLOCHOU
- VÝŠKA KRYTÍ POTRUBÍ V ROZMEZÍ 1,2 - 1,5 M
- V HLINITÝCH ZEMINÁCH 1,2 M, V HLINITOPÍSCITÝCH ZEMINÁCH 1,3 M, V PÍSCITÝCH ZEMINÁCH 1,4 M
- ŠÍŘKA VE ŠTĚRKOVÝCH A SKALNATÝCH ZEMINÁCH 1,5 M
- ŠÍŘKA VÝKOPU DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM. ŠÍŘKOU VÝKOPU SE ROZUMÍ VZDÁLENOST STĚN VÝKOPŮ NEBO PAŽENÍ MĚŘENÁ VE VÝŠCE VRCHOLU POTRUBÍ
- RÝHA VÝKOU V SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3 M A V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,5 M PAŽENÁ. V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE PROVEDENO PAŽENÍ OD HLOUBKY 0,7 M
- PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA NA KAŽDOU STRANU O 0,1 M
- NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPŮ SE SVISLÝMI STĚNAMI, DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0,8 M DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB.

- DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO POTŘEBY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

±0,000= 216,850 m. n. m.

VYPRACOVAL: ING. MARTIN PEKAŘ	KONTROLOVAL: ING. MICHAL JEMELKA	<div> stavební firma / projektování staveb</div>	
STAVEBNÍK: ZBYTOVSKÁ LENKA MGR., Č. P. 37, 751 21 GRÝMOV ANDRLÍK PETR, DVOŘÁKOVA 2648/55, 750 02 PŘEROV			
MĚSTSKÝ ÚŘAD: PŘEROV	KRAJ: OLOMOUCKÝ		
AKCE: NOVOSTAVBA RD - GRÝMOV - P. Č. 38/10		MĚŘÍTKO: 1:25	DATUM: 05.2020
VÝKRES: PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍPOJKY VODOVODU		VÝKRES Č.: D.1.4.8	PARÉ: