


S7

STĚNA ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ SE ZATEPLENÍM



	VRSTVA	MATERIÁL	VLASTNOSTI (λ, μ)	VÝROBCE	TL	ZABUDOVÁNÍ
1	SEPARAČNÍ VRSTVA	GEOTEXTILIE		PLOŠNÁ HMOTNOST 300g/m ²		
2	OCHRANNÁ VRSTVA TI	NOPOVÁ FOLIE ŠÍŘKA DESKY 1400 mm		LITHOPLAST	9 mm	
3	TEPELNÁ IZOLACE	XPS SYNTOS PRIME S30L ROZMĚR L×B-1265×615mm	$\lambda=0,038 \text{ W/m.K}$	STYROTRADE	150 mm	KOTVENÍ LEPENÍM
4	LEPÍČÍ VRSTVA TI	HRUBOVRSTVÁ STĚRKA 2K	$\lambda=0,8 \text{ W/m.K}$	BAUMIT	3mm	NÁTĚR VÁLEČKEM
5	HYDROIZOLAČNÍ	OXIDOVANÝ PÁS	$\lambda=0,21 \text{ W/m.K}, \mu=250\ 000$	DEKBIT AL S40	4 mm	PLOŠNÉ NATAVENÍ
6	PENETRACE POVRCHU	ASFALTOVÝ LAK		DenBit BR ALP		
7	NOSNÉ ZDIVO	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ		BEST	250 mm	ROZMĚR BLOKU 250×250×500mm, ZÁLIVKA-BETON PEVNOSTNÍ TŘÍDY C20/25
8	PŮVODNÍ ZHUTNĚNÁ ZEMINA					