



PŮDORYS 1.NP



PŮDORYS 1.PP



±0,00=231,80

LEGENDA :

- Trasy elektroinstalace
- Rozváděč
- Zásuvka 230V/16A, IP44
- Vypínač řazení 1,IP44
- Svítilno zářivkové 2x36W, IP65
- Přímotop 1kW, 230A, IP43
- Zásuvková skříň 400V/16A/5P, 2x 230V/16A

POZNÁMKA :

Rozvodná soustava : 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-S, 2-12V AC
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :
samočinným odpojením od zdroje v síti TN-S, doplněna :
proudovým chráničem
pospojováním dle ČSN 332140
Vnější vlivy dle ČSN 332000-3 :
Provozní objekt
prostory nebezpečné
AA5,AB5,AD2,BA4,BC3, ostatní **1 - teplota okolí +5'-+40°C, prostory chráněné
před atmosférickými vlivy s regulací teploty a vlhkosti.
Instalace je provedena kabely CYKY uloženými v hlavních trasách v plastových
lišťách, odbočky z hlavního vedení jsou uvažovány v plastových trubkách pevných
nebo ohebných.
Vodič pro pospojování je navržen CY 6. Spolu se propojí všechny kovové zařízení
technologie, rozváděče, všechny větší kovové hmoty a spojí se s přípojnici PE.

VEGAspol

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

VEGAspol v.o.s. , Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic
tel./fax. +420 549 247 183, mobil +420 608 711 413
e-mail: vegaspol@vegaspol.cz url: www.vegaspol.cz
IČ 6070 0220, DIČ CZ6070 0220

Schválil/Datum

Hlavní inženýr projektu:	Ing.Jan Gallus	Soubor:	C/C3/veverskabityska	
Zodpovědný projektant:	Ing.Jan Gallus	Plot file:		
Vypracoval:	Ing.Jan Gallus	Formát:	2 A4	
Kontroloval, schválil:	Ing.Jindřich Wolf	Datum:	LISTOPAD 2011	
Investor: Městys Veverská Bítýška, 664 71 Veverská Bítýška		Zakázkové číslo:	1111	
		Stupeň dokumentace:	REALIZACE	
STAVBA:	KANALIZACE A ČOV VEVERSKÁ BÍTÝŠKA		Paré	
OBJEKT:				
SO 15 - ČERPACÍ STANICE OBCE				
PŘÍLOHA: TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE		Měřítko	1:50	
		Číslo výkresu	13	Revize