

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- VÝTLAK SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
- PLYNOVOD STL
- EL.VEDENÍ NN – NADZEMNÍ
- EL.VEDENÍ NN – PODZEMNÍ

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ

- PŘÍPOJKA NN

LEGENDA :

- Rozváděč

POZNÁMKA :

Rozvodná soustava : 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :
samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S, doplněna :
proudovým chráničem
pospojováním dle ČSN 332140

Vnitřní prostory
Prostor : nebezpečný
Vnější vlivy : AA5,AB5,AD2, ostatní A*1,BA4,BC3,BD1,BE1,CA1,CB1

Prostory mimo objekt (venkovní prostory)
Prostor : nebezpečný
Vnější vlivy : AA7,AB8, ostatní A*1,BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1
(jedná se o venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosfér. vlivy).

Instalace je navržena kabelem CYKY-J 4x10 uloženými v zemi ve výkopu v pískovém loži s označovací ochranou fólií v hloubce minimálně 70 cm pod zemí.
Při vyústění ze země bude kabel uložen v ochranné trubce 50.
Založení trubky pro vstup do provozního objektu je součástí stavby.

ŘEZ KABELOVÉ TRASY V TERÉNU V PÍSKOVÉM LOŽI



±0,00=231,80

Schválil/Datum

VEGAspol
VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST

VEGAspol v.o.s. , Jiráskova 12, 602 00 Brno, Czech Republic
tel./fax. +420 549 247 183, mobil +420 608 711 413
e-mail: vegaspol@vegaspol.cz url: www.vegaspol.cz
IČ 6070 0220, DIČ CZ6070 0220

Hlavní inženýr projektu:	Ing.Jan Gallus	Soubor:	C/C3/veverskabityska
Zodpovědný projektant:	Ing.Jan Gallus	Plot file:	
Vypracoval:	Ing.Jan Gallus	Formát:	2 A4
Kontroloval, schválil:	Ing.Jindřich Wolf	Datum:	LISTOPAD 2011

Investor:	Městys Veverská Bítýška, 664 71 Veverská Bítýška	Zakázkové číslo:	1111
		Stupeň dokumentace:	REALIZACE
STAVBA:	**KANALIZACE A ČOV VEVERSKÁ BÍTÝŠKA**	Paré	
OBJEKT:	**SO 15 - ČERPACÍ STANICE OBCE**	Měřítko	1:100
PŘÍLOHA:	**PŘÍPOJKA NN**	Číslo výkresu	**12**
		Revize	

© 2004 VEGAspol v.o.s.